

# SI EI30

## Kiinteä sisäpaloikkuna

Tyyppihyväksytty sisäpaloikkuna täyttää EI30-paloluokituksen. Kiinteässä, kokopuisessa paloikkunassa on 1K-palolasi. Paloikkunassa ei saa olla läpivientejä, joten paloikkunaan ei ole mahdollista saada sälekaihdinta tai raitisilmaventtiiliä, eikä muita lisävarusteita. Ikkuna on saatavilla vain yksiosaisena, A-mallisena, eli ikkunaa ei voida valmistaa jakokarmeilla. Sertifikaattinumero 13467-01.

## RAKENNE

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Karmisyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Ainoastaan A-mallin ikkuna on sallittu, eli ikkunaa ei voida valmistaa jakokarmeilla

## LASITUS

- 1K-palolasi
- Vakiolasitusta ei voi vaihtaa

## PINTAKÄSITTELY

### PUUOSAT

- Peittomaalaus, kuultokäsittely, saunasuojäkäsittely tai lakkaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-ryhmään

## KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko karmilla 1290\*2690 mm

